



Către,

NR.IA14160/08.05.2020

TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la achizita directa de :**"Servicii de mentenanță a instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la 7 unități de asistență socială din subordinea autorității contractante D.G.A.S.P.C. Prahova "**

Cod CPV 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor(Rev.2)

In urma primirii unei solicitari de clarificare din partea unui operator economic, transmitem următoarele, tuturor operatorilor economici interesați:

Intrebarea nr.1 si 2

"La ce se refera standardul SR EN ISO 9002 solicitat de catre dumneavoastra, avand in vedere ca standardul de calitate este SR EN ISO 9001?

La ce se refera standardul SR EN ISO 27000 solicitat de catre dumneavoastra, avand in vedere ca standardul de calitate este SR EN ISO 27001?"

Raspuns:

Standardele de calitate cerute in documentație sunt SR EN ISO9001, respectiv SR EN ISO27001;

Intrebarea nr.3

"Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica ce fel de centrale de detectie sunt instalate in cadrul sistemelor de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu(adresabile sau conventionale, firma producatoare)?"

Raspuns:

- Centralele de detecție sunt adresabile;
Tipul centralelor:
 - CP PLOPENI- KILSEN Model KFP-AF2-FB;
 - CSC SF. ANDREI- ESSER-BY-HONEYWELL
 - CSC SINAIA-BREAZA- MAG8;
 - CSC CIRESARII PLOIESTI-KENTEC-ELECTRONICS-LTD
 - CSC SF.FILOFTEIA CAMPINA- KILSEN Model KFP-AF2-FB
 - CSC RAZA DE SOARE BAICOI- KENTEC-ELECTRONICS-LTD Model:SERIES 8000
 - CSC VALENII DE MUNTE- momentan instalatia nu functioneaza, urmeaza sa fie reabilitata.

Intrebarea nr.4

"In cadrul instalatiilor acolo unde numarul de detector de fum coincide cu numarul de detector de temperature este vorba de fapt despre detector multicriteriali?"

Raspuns:

- In cadrul instalatiilor, acolo unde numarul detectorilor de fum este egal cu numarul detectorilor de temperatura, precizam ca detectorii **nu** sunt multicriteriali;

Întocmit,
Responsabil tehnic- Ion Marian